

Jordanów, 03.12.2022r.

Postępowanie nr: WJ/4/12/2022

Otrzymują wszyscy zainteresowani Wykonawcy

DOTYCZY: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych.”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą PZP, odpowiada na zapytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) złożone w Postępowaniu.

Pytanie nr 1: ilość połączeń między ogniwami na panelach nie mniejsza niż 12

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na mniejszą ilość połączeń,

Pytanie nr 2: montaż optymalizatorów mocy

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu montażu optymalizatorów,

Pytanie nr 3: moduły dwustronne umożliwiające absorpcje światła odbitego przez tylną powierzchnie modułu,

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od tego wymogu,

Pytanie nr 4: moduły bez ramowe umożliwiające swobodny odpływ wody i zanieczyszczeń

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów z ramą,

Pytanie nr 5: moduły o symetrycznej grubości szkła osłonowego na awersie i rewersie

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od tego wymogu,

Pytanie nr 6: instalacja musi być wyposażona w inteligentny system zarządzania energią

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od tego wymogu,

Prezes Zarządu


Tomasz Wilgierz